



ач. МЧС
С. С. С. С.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
выбывшим ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61, UND_SPb@mail.ru

Отдел надзорной деятельности Московского района

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. 388-87-54, 70GPN_SPb@mail.ru

№ 116

24 февраля 2012г.

11 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2 – 18 – 56

на основании поручения начальника ОНД Московского района УНД ГУ МЧС России по

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Санкт-Петербурга Александра Алексеевича от 23 января 2012 года № 2-18-56 была

проведена выездная проверка многоквартирного жилого дома со встроенными

помещениями по адресу: Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 13

(наименование и место нахождения проверяемого объекта защиты)

объекта защиты:

назначенной ответственностью «Жилкомсервис №1 Московского района» (ООО

Московского района);

Муниципального образования Муниципальный округ Звездное

района МО МО Звездное);

даты проверки:

с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 3 ч.

с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. продолжительность 1 ч.

с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 4 ч.

(наименование, наименование, наименование структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

предпринимателя по нескольким адресам)

длительность проверки: 3 дня, 8 часов

(рабочих дней, часов)

в проведении проверки ознакомлены:

«Жилкомсервис №1 Московского района» Вх. №73 от 30.01.2012г. в 11 часов 00 минут

(подпись)

«МО МО Звездное Вх. №74 от 30.01.2012 г. в 12 часов 00 минут

(подпись)

проведение проверки: Лаврухин Дмитрий Викторович – инспектор отделения

(наименование, наименование, наименование должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов

Санкт-Петербурга УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

(наименование, должность (последнее – при наличии), должность экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов

акта о соответствии об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

присутствовали:

«Жилкомсервис №1 Московского района» ПУ1 ТУ12 ООО «Жилкомсервис №1 Московского района»

(наименование, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

Полежаева Елена Геннадьевна специалист I категории аппарата МА МО МО Звездный район
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, пригласившего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц) — правообладателя защиты;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д.13.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	2	3	
1.	Отделка стен на путях эвакуации (тамбур и лестничная клетка 1-го этажа) выполнена горючими материалами, с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2,	ППБ 01-03 п.3; СНиП 21-01-97* п.6.25*	
2.	В лестничной клетке допущено размещение оборудования (батареи отопления) выступающего из плоскости стены на высоте до 2,2 м от поверхности проступи и площадки лестницы.	ППБ 01-03 п.3; СНиП 21-01-97* п.6.32*	
3.	На окнах установлены глухие металлические решетки	ППБ 01-03 п.40	
4.	Двери в складские (кладовые) помещения выполнены с пределом огнестойкости менее 0,6 часа.	ППБ 01-03 п.3; СНиП 21-01-97* п.1.4*, 7.4; СНиП 2.08.02-89* п.1.82	МА МО МО Звездный район
5.	Не определена категория складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУЭ.	ППБ 01-03 п.33	МА МО МО Звездный район
6.	Допущено устройство помещения (выполненного из сгораемого материала) поста охраны под лестничным маршем.	ППБ 01-03 п.40	МА МО МО Звездный район

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

выездное

учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует при проведении выездной проверки):

обладателем

(подпись проверяющего)

при осм

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

безопасности

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Сведения

юридического

(или) физического

доп.

на

Следующие документы:

Протоколы отбора образцов (проб) продукции:

нет

Таблица:

нет

Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз:

нет

Объяснения работников, на которых возложена ответственность за нарушения требований

пожарной безопасности:

нет

Подписания об устранении выявленных нарушений: предписание №2-18-56/1/1 от 24 февраля

2018 года

МА МО

Звездное

Другие документы (их копии): копия ОГРЮ, реквизиты, распоряжение о назначении

ответственного за пожарную безопасность, копия удостоверения о прохождении обучения по

программе пожарно-технического минимума, инструкция по мерам пожарной безопасности,

журнал инструктажа, журнал учета огнегасителей, договор на техническое обслуживание

устройствами, устав, Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность по ООО

«ККС №1 Московского района», копия удостоверения о прохождении обучения по программе

пожарно-технического минимума, акт сдачи-приемки выполненных огнезащитных работ,

протокол испытания ограждений кровли, технический паспорт на жилой дом, список

работавшего населения, график инструктажа неработающего населения, журнал

инструктажа.

Лица, проводивших проверку:

Проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Мамонтова Мария Сергеевна Роденко Сергей

(подпись) (подпись)

«24» 02 2018 г.

Роденко Сергей

«24» 02 2018 г.

об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)